



LEGENDA	
	TUBAZIONI ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATE (gestire fino alla valvola di intercettazione)
	TUBAZIONI ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATE (gestire fino alla valvola di intercettazione)
	TUBAZIONI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATE (gestire fino alla valvola di intercettazione)
	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA DA 1/2" PER ALLACCIO APP. IDROSANITARI
	TUBAZIONI SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
	ATTACCO A PARETE PER ALLACCIO SCARICO APPARECCHI IDROSANITARI
	COLONNINA DI SCARICO ACQUE NERE
	CASSETTA DA INCASSO 25x35 cm PER COLLETTORI ACQUA CALDA E FREDDA IN CASSETTA DA INCASSO: - Collettore complementare semplice a 2 derivazioni 3/4" - 1/2" - Collettore complementare semplice a 3 derivazioni 3/4" - 1/2"
	COLLETTORE COMPLEMENTARE SEMPLICE ACQUA FREDDA A 2 O 3 DERIVAZIONI IN CASSETTA DA INCASSO: - Collettore complementare semplice a 2 derivazioni 3/4" - 1/2" - Collettore complementare semplice a 3 derivazioni 3/4" - 1/2"








Localizzazione intervento: **Ospedale SS. Antonio e Margherita**
Piazza F. Cavallotti, 7 - 15057 Tortona (AL)

Objeto: **LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL P.O. DI TORTONA - 1° LOTTO - RITRUTTURAZIONE AMBULATORI DI ORTOPEDIA E DI SENOLOGIA**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Stato di Progetto - Impianto Idricosanitario Area Intervento Ambulatorio di Senologia		Nome: IMPANTI/MECCANICI	
		03	
Committente: A.S.L. AL Azienda Sanitaria Locale - Ospedale SS. Antonio e Margherita - Provincia di Alessandria		Sede: Ospedale Ospedaliera di Tortona Ospedale SS. Antonio e Margherita - Piazza F. Cavallotti, 7 - 15057 Tortona (AL)	
Progettista: Arch. Riccardo BERGAGLIO via Salsomaggiore, 24 - 10050 - Biadene (AL)		Il Direttore Responsabile: _____	
Collaboratore Progettista: Arch. Andrea L. BERGAGLIO		Il Direttore Sanitario P.O.: _____	
Collaboratore alla Progettazione degli Impianti: Ing. D. A. SCALZI via Roma, 17 - 15044 Pinerolo (AL)		Il Direttore Sanitario ASL AL: _____	
Geom. C. Leonardi		Geom. R. POGGIO	
Il Responsabile S.C. Tecnico: Dott. Giacomo SCIUTTO		Il Direttore Generale: _____	
		N° Disegni: _____ _____/dag	