



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 1111 del 21/12/2023

OGGETTO: ART. 17, C. 1, LETT. "A" DEL D.LGS. N° 81/2008 E S.M.I. - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - RIELABORAZIONE N° 6/2023 - 3.8 AGENTI BIOLOGICI - 3.8.1 LEGIONELLA

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta del Direttore f.f. della Struttura Complessa Medico Competente e Prevenzione e Protezione, qui di seguito riportata:

"Dato atto che il Direttore Generale dell'A.S.L. AL è anche il Datore di Lavoro come inteso dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Considerato l'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale stabilisce che il Datore di Lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del medesimo Decreto;

Ricordato che l'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

Visto l'esistente documento aziendale elaborato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e adottato con deliberazione n. 1538 del 31.07.2009 avente per oggetto "Documento di Valutazione dei Rischi – D.Lgs. n. 81/2008 – Revisione n. 1";

Viste le successive parziali e specifiche Rielaborazioni ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dello stesso D.V.R. a tutt'oggi interamente o parzialmente operative:

Rielab. N°	Adottata con deliberazione		Rielab. N°	Adottata con deliberazione		Rielab. N°	Adottata con deliberazione	
	n°	del		n°	del		n°	del
2/2009	2267	31.12.2009	5/2016	392	08.06.2016	7/2019	46	27.01.2020
1/2010	715	28.05.2010	6/2016	393	08.06.2016	1/2021	605	14.07.2021

2/2010	1472	30.11.2010	7/2016	394	08.06.2016	2/2021	662	04.08.2021
2/2011	734	12.10.2011	8/2016	438	27.06.2016	3/2021	687	25.08.2021
4/2011	917	28.12.2011	9/2016	439	27.06.2016	4/2021	707	03.09.2021
1/2012	5	10.01.2012	10/2016	636	30.09.2016	5/2021	724	13.09.2021
2/2012	49	25.01.2012	11/2016	692	21.10.2016	6/2021	767	30.09.2021
4/2012	296	23.03.2012	12/2016	693	21.10.2016	8/2021	853	20.10.2021
5/2012	376	24.04.2012	1/2017	183	14.03.2017	9/2021	890	28.10.2021
8/2012	378	08.10.2012	2/2017	316	08.05.2017	10/2021	899	05.11.2021
9/2012	459	06.11.2012	3/2017	326	10.05.2017	11/2021	923	24.11.2021
10/2012	487	14.11.2012	4/2017	459	05.07.2017	12/2021	954	25.11.2021
12/2012	551	10.12.2012	5/2017	460	05.07.2017	13/2021	986	10.12.2021
13/2012	587	21.12.2012	7/2017	624	13.09.2017	14/2021	999	21.12.2021
1/2013	293	04.04.2013	8/2017	644	21.09.2017	15/2021	1065	29.12.2021
2/2013	395	03.05.2013	9/2017	653	21.09.2017	16/2021	13	18.01.2022
6/2013	830	20.11.2013	12/2017	796	04.12.2017	17/2021	1087	29.12.2021
7/2013	920	12.12.2013	1/2018	45	18.01.2018	1/2022	229	22.03.2022
8/2013	27	13.01.2014	2/2018	65	24.01.2018	2/2022	275	31.03.2022
1/2014	88	28.01.2014	3/2018	160	28.02.2018	3/2022	293	06.04.2022
2/2014	161	21.02.2014	4/2018	114	13.02.2018	4/2022	313	14.04.2022
3/2014	201	11.03.2014	5/2018	115	13.02.2018	5/2022	336	26.04.2022
4/2014	269	02.04.2014	6/2018	113	13.02.2018	6/2022	510	17.06.2022
5/2014	317	23.04.2014	7/2018	225	15.03.2018	7/2022	804	14.10.2022
6/2014	446	06.06.2014	8/2018	299	12.04.2018	8/2022	832	27.10.2022
7/2014	587	21.07.2014	9/2018	310	17.04.2018	9/2022	1048	28.12.2022
10/2014	965	02.12.2014	10/2018	720	13.11.2018	10/2022	21	12.01.2023
1/2015	115	27.01.2015	11/2018	746	19.11.2018	11/2022	66	01.02.2023
4/2015	536	16.07.2015	12/2018	747	19.11.2018	1/2023	317	19.04.2023
6/2015	671	22.09.2015	13/2018	748	19.11.2018	2/2023	348	02.05.2023
7/2015	710	06.10.2015	14/2018	846	12.12.2018	3/2023	433	31.05.2023
8/2015	732	14.10.2015	15/2018	903	21.12.2018	4/2023	493	14.06.2023
10/2015	811	30.11.2015	16/2018	904	21.12.2018	5/2023	791	20.09.2023
11/2015	917	31.12.2015	1/2019	62	31.01.2019			
1/2016	57	03.02.2016	2/2019	129	28.02.2019			
2/2016	242	13.04.2016	4/2019	7	10.01.2020			
3/2016	273	20.04.2016	5/2019	8	10.01.2020			
4/2016	344	26.05.2016	6/2019	9	10.01.2020			

Esaminata la documentazione prodotta dal Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento dei propri compiti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008;

Dato atto che nel frattempo sono intervenute modifiche del processo produttivo nonché dell'organizzazione del lavoro;

Rilevato che la Rielaborazione n° 1/2022 riguardante l'agente biologico legionella non è più aggiornata;

Ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore parziale e specifica rielaborazione dell'appena sopra menzionato D.V.R. e relative Rielaborazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Valutato utile adottare l'allegato documento dal titolo: "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RIELABORAZIONE N° 6/2023 (3.8 Agenti biologici; 3.8.1 Legionella)" in qualità di parziale e specifica rielaborazione ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto e adottato con Deliberazione n. 1538 del 31.07.2009 nonché delle relative Rielaborazioni sopra richiamate;

Preso atto della collaborazione prestata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dai Medici Competenti secondo quanto richiesto dall'art. 29, comma 1 del medesimo Decreto;

Consultati preventivamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. mediante comunicazione prot. 122650 del 14.12.2023";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1. di adottare il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante il titolo: "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA – RIELABORAZIONE N° 6/2023 (3.8 Agenti biologici; 3.8.1 Legionella)";
2. di dare atto che il documento è adottato in qualità di parziale e specifica rielaborazione ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) dello stesso Decreto e adottato con Deliberazione n. 1538 del 31.07.2009, nonché delle relative Rielaborazioni a tutt'oggi interamente o parzialmente operative specificate in premessa;
3. di dichiarare non più operativa la Rielaborazione n° 1/2022 (Deliberazione N° 229 del 22.03.2023);
4. di dare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno assunti e formalizzati negli atti specifici di attuazione delle misure necessarie al contenimento del rischio indicate nel Documento di valutazione di tutti i Rischi;
5. di dichiarare, in quanto atto dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE E PROTEZIONE

Proposta 2890/23

Responsabile del procedimento: Borla Danilo

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Serratto Giorgio

**Documento di valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa**

Documento elaborato dal Datore di Lavoro
ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

RIELABORAZIONE N° 6/2023

3.8 Agenti biologici
3.8.1 Legionella



Parziale e specifica rielaborazione
ai sensi dell'art. 29, c. 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
del Documento di Valutazione dei Rischi adottato con Deliberazione n° 1538 del 31.07.2009
e delle Rielaborazioni a tutt'oggi integralmente o parzialmente operative
i cui riferimenti sono specificati nella delibera di adozione del presente documento

IL DIRETTORE GENERALE
(Datore di Lavoro)
Luigi Vercellino

Adottato con delibera n° del

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n° 6 / 2023

Principali soggetti coinvolti

▮ DATORE DI LAVORO:

- *Dott. Vercellino Luigi*

▮ RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- *Ing. Serratto Giorgio*

▮ MEDICI COMPETENTI

- *Dott.ssa Schiavo Donatella*
- *Dott.ssa Schito Michela*
- *Dott. Zanardi Corrado*

COORDINATORE: *Dott. Zanardi Corrado*

▮ MEDICO AUTORIZZATO:

- *Dott. Zanardi Corrado*

▮ ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE:

- *Dott. Pasquino Massimo*

▮ RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

- *Ing. Oliveri Roberto*

▮ RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

- ✗ *Barducco Stefano*
- ✗ *Caristo Concettina*
- ✗ *Carratta Luigi*
- ✗ *Cordelli Andrea*
- ✗ *Corsino Andrea*
- ✗ *Gotta Fabrizio*
- ✗ *Olivieri Paolo*
- ✗ *Parmella Giuseppe*
- ✗ *Pasquale Enrica Silvia*
- ✗ *Pizzorni Paolo*
- ✗ *Poncina Filippo*
- ✗ *Santoro Antonello*

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n° 6 / 2023

Indice

3) VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.8. Agenti biologici

	<i>Pag.</i>
<u>3.8.1 Legionella</u>	
3.8.1.1 <i>Scopo</i>	3
3.8.1.2 <i>Piani di monitoraggio</i>	3
3.8.1.3 <i>Misure di prevenzione e protezione</i>	18
3.8.1.4 <i>Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</i>	19

QUESTO ARGOMENTO E' STATO AFFRONTATO DA:

- SC Medico Competente E Prevenzione e Protezione:
Ing. Giorgio Serratto, Per. Ind. P. Pronzato, Ing. Danilo Borla

IN COLLABORAZIONE CON:

- SC Rischio Clinico e Controllo Infezioni Ospedaliere:
CPSE A. Pernecco, CPSI E. Ferrando.
- SC Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT:
Ing. G. Serratto, ing. R. Oliveri, Geom. E. Testa, Geom. D. Bombino, Ing. F. Arpe

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n° 6 / 2023

3) VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.8 Agenti biologici

3.8.1 Legionella

3.8.1.1 Scopo

La presente revisione annuale del Documento di valutazione dei rischi aggiorna le precedenti valutazioni sia in esito ai risultati dei campionamenti ambientali effettuati sia in termini di interventi e di modifiche effettuati e da effettuare.

Si specifica con l'occasione che, come intervallo di sostituzione dei filtri assoluti dove previsti (sale, terapia intensiva, sterilizzazione), si considera la semestralità a partire da gennaio 2024, seguendo una prassi diffusa.

Nel P.O. di Novi Ligure è stato chiuso l'intero piano 1° del monoblocco degenze per lavori di realizzazione nuovi posti di terapia intensiva "ARCURI"; metà piano non è stato oggetto d'intervento ed è tuttora chiuso mentre la restante metà è stata oggetto di ristrutturazione, in particolare l'impianto aeraulico, realizzato nuovo ed indipendente.

Gli impianti idrosanitari preesistenti non sono stati interessati da lavori ma risultano chiusi e fermi; sono stati programmati gli interventi di flussaggio e controlli preriapertura.

Nel P.O. di Acqui Terme a novembre 2022 è stata completata la realizzazione di un locale "box isolamento" presso la Rianimazione (piano 1°) con contestuale adeguamento dell'impianto di condizionamento preesistente ed installazione di un nuovo sistema di estrazione atto a mantenere il locale a pressione negativa; ad agosto 2023 sono stati completati i lavori di adeguamento della "ex Area medica 2" con n. 4 posti letto attrezzati come sub-intensiva, con la realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento, con UTA dedicata. Ad ottobre 2023 sono stati completati i lavori di adeguamento dell'area covid del Pronto Soccorso (Piano terra) con la realizzazione di impianto di condizionamento (e relativa UTA) dedicata.

3.8.1.2 Piani di monitoraggio

Nelle tabelle di seguito si riportano, per sede e punti critici attualmente individuati, gli esiti dell'attività di monitoraggio effettuato nel periodo gennaio 2022 - ottobre 2023. La totalità dei punti di prelievo ha registrato valori nella norma.



Sede legale: Via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

Legenda:

valore nella norma

da rivalutare dopo intervento

Sede /Piano /Locale	Punto di prelievo	n.	GEN 2022		APR 2022		LUG 2022		SET 2022	
			Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
P.O. NOVI LIGURE										
seminterrato - centrale termica	mandata bollitore 1a post flushing	1	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - centrale termica	mandata bollitore 1b post flushing	2	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - centrale termica	ricircolo bollitore 1a e 1b	3	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato	mandata acqua calda bollitore 2 post flushing	4	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato	ricircolo bollitore 2 post flushing	5	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato	mandata bollitore 3 post flushing	6	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato	ricircolo bollitore 3 post flushing	7	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato	ingresso vasche acqua fredda	8	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
piano terra rianimazione	box 5 (pre-flushing)	9	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
3° piano pediatria	punto distale acqua fredda: cucinetta	10	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
3° piano sala parto	lavandino lavaggio neonato	11	17/01/2022	<10	11/04/2022	<10	19/07/2022	<10	19/10/2022	<10
3° piano sala parto	vasca parto	12	17/01/2022	<10	11/04/2022	<10	19/07/2022	<10	19/10/2022	<10
3° piano nido fisiologico	lavandino lavaggio neonato	13	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10	19/10/2022	<10
3° piano nido patologico	lavandino lavaggio neonato	14	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10	19/10/2022	<10
4° piano medicina	camera 1 (pre-flushing)	15	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
6° piano urologia	camera 5 (pre-flushing)	16	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

DISTRETTO NOVI LIGURE (via Papa Giovanni XXIII)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	17	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	18	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
DISTRETTO ARQUATA SCRIVIA (via LIBARNA, 267)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	19	17/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	20	N.C.	N.C.			/	/		
P.O. OVADA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata bollitore 1 - post flushing	21	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
centrale termica	mandata bollitore 2 - post flushing	22	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
centrale termica	ricircolo bollitori 1 e 2 - post flushing	23	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano interrato	addolcitore acqua fredda	24	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano interrato	ingresso acqua fredda da acquedotto	25	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano 1° medicina	camera di degenza rosa n°16 (pre- flushing)	26	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano 1° medicina	camera di degenza gialla n° 6 (pre-flushing)	27	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
3° piano	punto distale acqua fredda bagno camere 8 e 9	28	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
ex chirurgia	acqua calda - servizi igienici (pneumologia)	29	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
ex chirurgia - lato ex rrf	acqua calda - servizi igienici disabili	30	24/01/2022	<10			20/07/2023	<10		
d.h. oncologico - camera sorrisi	lavandino - acqua calda	31	24/01/2022	<10			20/07/2023	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

DISTRETTO OVADA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
OVADA (via XXV Aprile)	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	32	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	33	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
P.O. ACQUI TERME	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata bollitore 1 post flushing	34	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
centrale termica	mandata bollitore 2 post flushing	35	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
centrale termica	ricircolo bollitori 1 e 2 post flushing	36	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
centrale termica	mandata bollitore 3 post flushing	37	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
centrale termica	ricircolo bollitore 3 post flushing	38	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
esterno	vascone stoccaggio acqua fredda	39	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano 1°	terapia intensiva	40	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano 6°	punto distale acqua calda: bagno camera 1	41	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
piano 6°	punto distale acqua fredda: bagno camera 1	42	24/01/2022	<10			20/07/2022	<10		
DISTRETTO ACQUI TERME	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	43	24/01/2022	<10			24/01/2022	<10		
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	44	24/01/2022	<10			24/01/2022	<10		
DISTRETTO VALENZA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata 1 post flushing	45	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
centrale termica	ricircolo 1 post flushing	46	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

piano terra	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	47	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	48	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano 2°	camera lungo degenza (pre-flushing)	49	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
P.O. CASALE	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata 1 post flushing	50	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
centrale termica	ricircolo 1 post flushing	51	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°1	52	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10	19/10/2022	<10
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°2	53	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°3	54	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°4	55	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	56	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10	19/10/2022	<10
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°2	57	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10	19/10/2022	<10
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°3	58	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°4	59	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa chirurgia	60	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella chirurgia orale	61	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	immunoematologia: acqua fredda sala donatori	62	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano terra	oncologia reparto	63	25/01/2022	>10			12/07/2022	<10		
primo piano	hospice: acqua calda	64	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE									
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i> Rielaborazione n° 6 / 2023									

piano 1°	sala parto: vasca parto	65	25/01/2022	<10	12/04/2022	<10	12/07/2022	<10	12/07/2022	<10
piano 1°	medicina area 2: acqua calda	66	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano 1°	medicina area 2: acqua fredda	67	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano 1°	rianimazione: rubinetto box	68	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
piano 1°	neonatologia: doccetta vasca neonato	69	25/01/2022	<10	12/04/2022	<10	12/07/2022	<10		
piano 1°	ginecologia: doccetta vasca neonato	70		<10	07/06/2023	<10	12/07/2022	<10		
esterno	torri evaporative 1 e 2	71	/	/			12/07/2022	<10		
esterno	torre evaporativa 3	72	/	/			12/07/2022	<10		
DISTRETTO CASALE (Via Palestro)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	73	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fresa n°2	74	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	75	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°2	76	25/01/2022	<10			12/07/2022	<10		
DISTRETTO MONCALVO (Via Gorla 9)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	77	/	/			non in uso	/		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	78	/	/			non in uso	/		
DISTRETTO TRINO (V.le Ortigara 4)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	79	25/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	80	25/01/2022	<10			18/07/2022	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

P.O. TORTONA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
seminterrato - bollitore b1	1 mandata	81	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b1	1 ricircolo	82	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b2	1 mandata	83	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b2	1 ricircolo	84	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b3	1 mandata	85	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b3	1 ricircolo	86	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b4	1 mandata	87	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore b4	1 ricircolo	88	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
seminterrato - bollitore a	1 mandata	89	/	In sostituzione			/	In attesa		
seminterrato - bollitore a	1 ricircolo	90	/	In sostituzione			/	In attesa		
seminterrato - bollitore c	1 mandata	91	18/01/2022	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore c	1 ricircolo	92	21/03/2022	<10			19/07/2023	<10		
piano terra - medicina 1	bagno camera 6	93	18/01/2022	<10			19/07/2023	<10		
piano terra - ortopedia	bagno camera 1	94	18/01/2022	<10			19/07/2023	<10		
piano terra - terapia intensiva	lavello medicheria	95	18/01/2022	<10			19/07/2023	<10		
2° piano - ambulatori chirurgici	utenza piu' lontana - acqua fredda	96	18/01/2022	<10			19/07/2023	<10		
2° piano fisioterapia (edificio cortile)	utenza piu' calda - acqua fredda	97	18/01/2022	<10			19/07/2023	<10		
torri evaporative	n°1	98	18/01/2022	<100			19/07/2023	<100		
torri evaporative	n°2	99	/	/			/	/		
torri evaporative	n°3	100	18/01/2022	<100			19/07/2023	<100		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

DISTRETTO TORTONA (Via Milazzo)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riunito ambulatorio : fresa n°1	101	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
	riunito ambulatorio: fontanella n°1	102	18/01/2022	<10			19/07/2022	<10		
	riunito ambulatorio: fresa n°2	103	/	/			/	/		
	riunito ambulatorio: fontanella n°2	104	/	/			/	/		
DISTRETTO DI ALESSANDRIA (Zona Cristo - Via Buonarroti, 18)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riunito ambulatorio: fresa	105	18/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
	riunito ambulatorio: fontanella	106	18/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
DISTRETTO DI ALESSANDRIA (Via Pacinotti, 38)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riunito ambulatorio: fresa	107	18/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
	riunito ambulatorio: fontanella	108	18/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
DISTRETTO DI ALESSANDRIA (Via Perfumo, 3) Spinetta Marengo	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	109	18/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	110	18/01/2022	<10			18/07/2022	<10		
Istituto Penitenziario Don Soria (piazza Don Soria Alessandria)										
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	111	/	/			18/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	112	/	/			18/07/2022	<10		
Istituto Penitenziario San Michele										
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	113	/	/			18/07/2022	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	114	/	/			18/07/2022	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

Sede /Piano /Locale	Punto di prelievo	n.	GEN-FEB 2023		GIU 2023		LUG-AGO 2023		OTT 2023	
			Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
P.O. NOVI LIGURE										
seminterrato - centrale termica	mandata bollitore 1apost flushing	1	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato - centrale termica	mandata bollitore 1b post flushing	2	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato - centrale termica	ricircolo bollitore 1a e 1b	3	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato	mandata acqua calda bollitore 2 post flushing	4	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato	ricircolo bollitore 2 post flushing	5	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato	mandata bollitore 3 post flushing	6	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato	ricircolo bollitore 3 post flushing	7	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
seminterrato	ingresso vasche acqua fredda	8	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
piano terra rianimazione	box 5 (pre-flushing)	9	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
3° piano pediatria	punto distale acqua fredda: cucinetta	10	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
3° piano sala parto	lavandino lavaggio neonato	11	31/01/2023	<10	05/06/2023	<10	12/07/2023	<10	24/10/2023	<10
3° piano sala parto	vasca parto	12	31/01/2023	<10	05/06/2023	<10	12/07/2023	<10	24/10/2023	<10
3° piano nido fisiologico	lavandino lavaggio neonato	13	31/01/2023	<10	05/06/2023	<10	12/07/2023	<10	24/10/2023	<10
3° piano nido patologico	lavandino lavaggio neonato	14	31/01/2023	<10	05/06/2023	<10	12/07/2023	<10	24/10/2023	<10
4° piano medicina	camera 1 (pre-flushing)	15	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		
6° piano urologia	camera 5 (pre-flushing)	16	31/01/2023	<10			12/07/2023	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

DISTRETTO NOVI LIGURE (via Papa Giovanni XXIII)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	17	31/01/2023	<10			23/08/2023	<10		
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	18	31/01/2023	<10			23/08/2023	<10		
DISTRETTO ARQUATA S. (via LIBARNA, 267)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	19	31/01/2023	<10			23/08/2023	<10		
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	20	31/01/2023	<10			23/08/2023	<10		
P.O. OVADA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata bollitore 1 - post flushing	21	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
	mandata bollitore 2 - post flushing	22	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
centrale termica	ricircolo bollitori 1 e 2 - post flushing	23	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
piano interrato	addolcitore acqua fredda	24	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
piano interrato	ingresso acqua fredda da acquedotto	25	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
piano 1° medicina	camera di degenza rosa n°16 (pre- flushing)	26	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
piano 1° medicina	camera di degenza gialla n° 6 (pre-flushing)	27	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
3° piano	punto distale acqua fredda bagno camere 8 e 9	28	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
ex chirurgia	acqua calda - servizi igienici (pneumologia)	29	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
ex chirurgia - lato ex rrf	acqua calda - servizi igienici disabili	30	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
d.h. oncologico - camera sorrisi	lavandino - acqua calda	31	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

DISTRETTO OVADA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
OVADA (via XXV Aprile)	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	32	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	33	01/02/2023	<10			20/07/2023	<10		
P.O. ACQUI TERME	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata bollitore 1 post flushing	34	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
centrale termica	mandata bollitore 2 post flushing	35	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
centrale termica	ricircolo bollitori 1 e 2 post flushing	36	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
centrale termica	mandata bollitore 3 post flushing	37	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
centrale termica	ricircolo bollitore 3 post flushing	38	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
esterno	vascone stoccaggio acqua fredda	39	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
piano 1°	terapia intensiva	40	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
piano 6°	punto distale acqua calda: bagno camera 1	41	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
piano 6°	punto distale acqua fredda: bagno camera 1	42	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
DISTRETTO ACQUI TERME	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	43	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	44	01/02/2023	<10			13/07/2023	<10		
DISTRETTO VALENZA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata 1 post flushing	45	02/02/2023	<10			24/07/2023	<10		
centrale termica	ricircolo 1 post flushing	46	02/02/2023	<10			24/07/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fresa n°1	47	02/02/2023	<10			24/07/2023	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento

piano terra	riuniti ambulatorio odontoiatrico: fontanella n°1	48	02/02/2023	<10			24/07/2023	<10		
piano 2°	camera lungo degenza (pre-flushing)	49	02/02/2023	<10			24/07/2023	<10		
P.O. CASALE	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
centrale termica	mandata 1 post flushing	50	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
centrale termica	ricircolo 1 post flushing	51	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°1	52	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°2	53	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°3	54	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa n°4	55	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	56	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°2	57	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°3	58	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella n°4	59	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fresa chirurgia	60	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	riuniti ambulatorio: fontanella chirurgia orale	61	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	immunoematologia: acqua fredda sala donatori	62	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano terra	oncologia reparto	63	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
primo piano	hospice: acqua calda	64	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano 1°	sala parto: vasca parto	65	02/02/2023	<10	07/06/2023	<10	31/08/2023	<10	24/10/2023	<10



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA n. 02190140067

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Rielaborazione n° 6 / 2023

piano 1°	medicina area 2: acqua calda	66	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano 1°	medicina area 2: acqua fredda	67	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano 1°	rianimazione: rubinetto box	68	02/02/2023	<10			31/08/2023	<10		
piano 1°	neonatologia: doccetta vasca neonato	69	Non funzionante	/	Non funzionante	/	31/08/2023	<10	24/10/2023	<10
piano 1°	ost/ ginecologia: doccetta vasca neonato	70	02/02/2023	<10	07/06/2023	<10	31/08/2023	<10	24/10/2023	<10
esterno	torri evaporative 1 e 2	71	/	/			31/08/2023	<10		
esterno	torre evaporativa 3	72	/	/			31/08/2023	<10		
DISTRETTO CASALE (Via Palestro)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	73	02/02/2023	<10			07/09/2023	<10		
	riuniti ambulatorio: fresa n°2	74	02/02/2023	<10			07/09/2023	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	75	02/02/2023	<10			07/09/2023	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°2	76	02/02/2023	<10			07/09/2023	<10		
DISTRETTO MONCALVO (Via Gorla 9)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	77	Non funzionante	/			non in uso	/		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	78	Non funzionante	/			non in uso	/		
DISTRETTO TRINO (V.le Ortigara 4)	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
	riuniti ambulatorio: fresa n°1	79	30/01/2023	<10			07/09/2023	<10		
	riuniti ambulatorio: fontanella n°1	80	30/01/2023	<10			07/09/2023	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento

P.O. TORTONA	Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)
seminterrato - bollitore b1	1 mandata	81	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore b1	1 ricircolo	82	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore b2	1 mandata	83	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore b2	1 ricircolo	84	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore b3	1 mandata	85	31/01/2023	<10			non attivo	<10		
seminterrato - bollitore b3	1 ricircolo	86	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore b4	1 mandata	87	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore b4	1 ricircolo	88	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore a	1 mandata	89	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore a	1 ricircolo	90	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore c	1 mandata	91	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
seminterrato - bollitore c	1 ricircolo	92	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
piano terra - medicina 1	bagno camera 6	93	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
piano terra - ortopedia	bagno camera 1	94	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
piano terra - terapia intensiva	lavello medicheria	95	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
2° piano - ambulatori chirurgici	utenza piu' lontana - acqua fredda	96	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
2° piano fisioterapia (edificio cortile)	utenza piu' calda - acqua fredda	97	31/01/2023	<10			19/07/2023	<10		
torri evaporative	n°1	98	/	/			19/07/2023	<10		
torri evaporative	n°2	99	/	/			/	/		
torri evaporative	n°3	100	/	/			19/07/2023	<10		
DISTRETTO	Punto di	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE	
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n° 6 / 2023	

TORTONA (Via Milazzo)										
prelievo										
riunito ambulatorio : fresa n°1	101	31/01/2023	<10				24/08/2023	<10		
riunito ambulatorio: fontanella n°1	102	31/01/2023					24/08/2023			
riunito ambulatorio: fresa n°2	103	/	/				non in uso			
riunito ambulatorio: fontanella n°2	104	/	/				non in uso			
DISTRETTO DI ALESSANDRIA (Zona Cristo - Via Buonarroti, 18)										
Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data
riunito ambulatorio: fresa	105	30/01/2023	<10				28/08/2023	<10		
riunito ambulatorio: fontanella	106	30/01/2023	<10				28/08/2023	<10		
DISTRETTO DI ALESSANDRIA (Via Pacinotti, 38)										
Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data
riunito ambulatorio: fresa	107	30/01/2023	<10				28/08/2023	<10		
riunito ambulatorio: fontanella	108	30/01/2023	<10				28/08/2023	<10		
DISTRETTO DI ALESSANDRIA (Via Perfumo, 3) Spinetta Marengo										
Punto di prelievo	n.	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data	(UFC/L)	Data
riuniti ambulatorio: fresa n°1	109	30/01/2023	<10				28/08/2023	<10		
riuniti ambulatorio: fontanella n°1	110	30/01/2023	<10				28/08/2023	<10		
Istituto Penitenziario Don Soria (piazza Don Soria Alessandria)										
riuniti ambulatorio: fresa n°1	111	30/01/2023	<10				04/09/2023	<10		
riuniti ambulatorio: fontanella n°1	112	30/01/2023	<10				04/09/2023	<10		
Istituto Penitenziario San Michele										
riuniti ambulatorio: fresa n°1	113	30/01/2023	<10			/		non eseguito		
riuniti ambulatorio: fontanella n°1	114	30/01/2023	<10				14/09/2023	<10		

Dicembre 2023: Per la data certa (art. 28, c. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) occorre riferirsi a quella della delibera di adozione del presente documento

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n° 6 / 2023

3.8.1.3 Misure di prevenzione e protezione

N°	TIPO DI MISURA	RUOLO CHE DEVE PROVVEDERE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA A FIANCO RIPORTATA
1	INFORMAZIONE, FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 18, c. 1, let. I del D.Lgs. n° 81/2008): <ul style="list-style-type: none"> In generale secondo quanto stabilito dal programma di informazione e formazione aziendale 	Dirigenti con delega di funzioni del Datore di Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttori SSCC Direzione Sanitaria ➤ Direttore SC Tecnico-Tecnologie biomediche-ICT
2	PROCEDURE <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento Verifica della congruità delle procedure attualmente in uso, al quadro dei Dispositivi di Protezione Individuale e (se del caso) successivo adeguamento 	Dirigenti con delega di funzioni del Datore di Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttori SSCC Direzione Sanitaria ➤ Direttore SC Tecnico-Tecnologie biomediche-ICT
3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Dirigenti con delega di funzioni del Datore di Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttori SSCC Direzione Sanitaria ➤ Direttore SC Tecnico-Tecnologie biomediche-ICT
4	CONTROLLO BATTERIOLOGICO DEL SISTEMA IDRICO ED IMPIANTI AERAILICI <ul style="list-style-type: none"> Periodico Gestione del procedimento riassumibile soprattutto in: <ul style="list-style-type: none"> ✗ individuazione e affidamento a Soggetto in possesso di specifica professionalità e attrezzatura per i campionamenti ✗ supporto in fase di esecuzione del lavoro e verifica dello stesso; ✗ diffusione degli esiti a SC Medico Competente e Prevenzione e Protezione ✗ assunzione delle eventuali decisioni conseguenti (ad esempio, in caso di riscontri negativi, effettuazione di interventi straordinari di bonifica ambientale ovvero manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici). 	Dirigenti con delega di funzioni del Datore di Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttori SSCC Direzione sanitaria (*) ➤ Direttore SC Tecnico-Tecnologie biomediche-ICT (*) avvalendosi anche della collaborazione della SS Rischio Clinico e Controllo Infezioni Ospedaliere
5	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI IDRICI E AERAILICI In particolare si evidenziano le verifiche di controllo della funzionalità relativa alla canalizzazione degli impianti aeraulici, in specifico per confermare l'assenza di residui, depositi e/o ostruzioni interni e ripristino dei parametri che garantiscono una corretta funzionalità della rete idrica (temperatura, isolamento termico, assenza di rami morti, assenza di residui) e di quella relativa al condizionamento dell'aria.	Direttore SC Tecnico-Tecnologie biomediche-ICT

Conclusioni

Tenuto conto degli esiti dei monitoraggi, in considerazione che nel periodo di osservazione non si sono realizzati casi probabili o accertati di infezioni da legionella nei pazienti ricoverati o fra i lavoratori, il rischio occupazionale da Legionella nella totalità delle strutture ospedaliere e distrettuali può considerarsi basso e non risultano necessari interventi e modifiche nell'immediato.

 Sede legale: Via Venezia,6 15121 Alessandria Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n° 6 / 2023

3.8.1.4 Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

N°	Misura di miglioramento da adottare
1	---
	Incaricati della realizzazione

	Data di attuazione delle misure di miglioramento
