

Comune	verbale	PdP	Punto di prelievo	Descrizione	Data RdP	PFBA	PFPeA	PFBS A	PFHxA	PFHPA A	PFHXS	PFOA	PFNA	PFOS	PFDA A	PFUdA	PFDS P	PFDoA	cC6O4	HFPO	Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Alzano Scrivia	372 19/08/2020	2000U0165		rete idrica	03/09/2020	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,18	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	nd
Alzano Scrivia	431 07/10/2020	2000P0048		Pozzo	01/12/2020	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	ND

Comune	verbale	PdP	Punto di prelievo	Descrizione	Data RdP	PFBA	PFBS A	PFHxA	PFDA A	PFDoA A	PFHPA	PFNA	PFUdA	PFOA	PFOS A	PFPeA	cC6O4	PFDS P	PFHXS	HFPO	ADV N2	FTSA	ADONA	PFHps	PFNS	PFPeS
Alzano Scrivia	118 28/03/2022	2000P0048		pozzo	17/05/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,12	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	132 28/03/2020	2000U0165		rete idrica	17/05/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,15	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	179 27/04/2022	2000U0165		rete idrica	09/06/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,14	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	196 03/05/2022	2000P0048		pozzo	09/06/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	nd	<0,04					
Alzano Scrivia	253 30/05/2022	2000U0165		rete idrica	21/09/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	nd	<0,01	<0,01	<0,04	nd					
Alzano Scrivia	266 31/05/2022	2000P0048		pozzo	15/07/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	nd	<0,01	<0,01	<0,04	nd					
Alzano Scrivia	329 28/06/2022	2000U0165		rete idrica	02/08/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	nd	<0,01	<0,01	<0,04	nd					
Alzano Scrivia	350 05/07/2022	2000P0048		pozzo	02/09/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,19	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	466 26/09/2022	2000U0165		rete idrica	04/11/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	478 27/09/2022	2000P0048		pozzo	04/11/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,16	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	528 24/10/2022	2000U0165		rete idrica	10/11/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,17	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	ND	<0,04					
Alzano Scrivia	542 25/10/2022	2000P0048		pozzo	10/11/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,17	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	ND	<0,04					
Alzano Scrivia	624 21/12/2022	2000P0048		pozzo	10/02/2023	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,19	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	35 30/01/2023	2000U0165		rete idrica	06/04/2023	ND	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,12	<0,01	0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	109 27/02/2023	2000U0165		rete idrica	04/04/2023	ND	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	121 28/02/2023	2000P0048		pozzo	06/04/2023	ND	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,11	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04					
Alzano Scrivia	159 27/03/2023	2000U0165		rete idrica	08/05/2023	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04			
Alzano Scrivia	178 29/03/2023	2000P0048		pozzo	08/05/2023	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,10	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04			
Alzano Scrivia	225 26/04/2023	2000U0165		rete idrica	16/06/2023	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,18	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	ND	<0,04			<0,02	<0,02	<0,02

**La rete idrica di Alzano Scrivia dal 7 agosto 2023 è stata posta sotto alimentazione proveniente dalla galleria filtrante di Tortona ed escludendo l'immissione dei pozzi siti nel territorio comunale come accordi informali intercorsi con il gestore e giusta loro comunicazione ns prot. 78908-08.08.2023**